

Утверждаю:  
«Руководитель межведомственной рабочей группы»  
подпись: В.Н. Байтчи  
Ф.И.О.  
20 19 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**приоритетного социально-значимого объекта**  
**для маломобильных граждан**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 с. Зольное городского округа Жигулёвск Самарской области.
- 1.2 Адрес объекта 445362, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Зольное, ул. Клубная, 45;
- 1.3 Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: одноэтажное здание, 604,2 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка: да, 3353,4 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1952, последнего капитального ремонта 1984 г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_ г., капитального \_\_\_\_ г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 с. Зольное городского округа Жигулёвск Самарской области, ГБОУ СОШ № 1. СПДС № 3 «Волна»

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 445362, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Зольное, ул. Первомайская, 2А.

1.8 Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность, безвозмездное пользование*)

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная, областная, федеральная)

1.10 Территориальная принадлежность (*областная, региональная, муниципальная*)

1.11 Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство образования и науки Самарской области.

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 443068, г. Самара, ул. А.Толстого, д.38/16.

## **1. Характеристика деятельности организации на объекте** (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование

Образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательная деятельность.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 104 человек/день.  
Вместимость 50 человек.

**2.7** Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

## **2. Состояние доступности объекта**

### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом.**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  
(0,01-0,05 м)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающихся на кресло - колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

### 3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

**Объект является доступным частично избирательно (О, Г, У), нуждается в адаптации мобильных категорий граждан.**

## 4. Управленческое решение

### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	<b>Все зоны и участки</b>	индивидуальное решение с ТСП

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
*(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

\_\_\_\_\_

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы



подпись

Ф. И.О.

20 17 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 с. Зольное городского округа Жигулёвск Самарской области структурное подразделение детский сад № 3 «Волна»  
(полное юридическое наименование объекта)

445362, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, с. Зольное, ул. Первомайская, 2А  
Телефон: 8 (84862) 68488, факс: 8 (84862) 68487, E-mail: school1-zhg@mail.ru, директор- Федорова Наталья Николаевна  
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

**1. Наименование населенного пункта:** 445362, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, село Зольное, ул. Клубная, 45

**2. Ведомственная принадлежность:** Министерство образования и науки Самарской области

**3. Вид деятельности:** образование  
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

**4. Форма собственности объекта:** областная  
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

**5. Объем предоставляемых услуг:** 52 человека/день, вместимость 50 человек  
(количество человек обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

**6. Размещение объекта :** отдельно стоящее здание - одноэтажное здание, несущие конструкции – кирпичные;  
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций: материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).)

**7. Количество и назначение входов:** 2 основных, 1 запасной

**8. Год постройки:** 1952

9. Год последней реконструкции \_\_\_\_\_

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		<b>300</b>	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Маршрутные автобусы , Зольное	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	нет	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет		нет
			нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	0,01-0,05	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

**1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)**

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Вход на территорию</b> (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	<b>0.93м</b>	К, О		$\geq 0,9$
	*Информация об объекте	<b>наличие</b>	<b>есть</b>	К, О, С, Г		
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):</b>					
	*Указатели направления движения	<b>наличие</b>	нет	К, Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	5,7м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м  <b>не менее 2,0 x 1,8 м</b>	5,7м	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	<b>нет</b>	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	<b>нет</b>	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	<b>нет</b>	С		
	Ширина тактильной полосы	<b>0,5-0,6 м</b>	<b>нет</b>	С		
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	<b>0,015</b>	К, С, О		



	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	<b>&gt; 0,05 м</b>	<b>0,015 м</b>	К, С, О		
	*Места отдыха	<b>наличие</b>	<b>нет</b>	К, О		
	<b>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</b>					
	Расстояние до входа в здание	<b>≤ 50 м</b>	<b>нет</b>	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	<b>&gt; 5% (не менее 1 места)</b>	<b>нет</b>	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	<b>6 x 3,6 м</b>	<b>нет</b>	К		
	<b>Открытая лестница</b>					
	Ширина лестничных маршей	<b>≥ 1,35 м</b>	<b>нет</b>	О, С		
	Марш лестницы между площадками	<b>3-12 ступеней</b>	<b>нет</b>	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	<b>наличие</b>	<b>нет</b>	О, С		
	Высота подступенка	<b>0,12 - 0,15 м</b>	<b>нет</b>	О, С		
	Ширина проступей	<b>0,35 - 0,4 м</b>	<b>нет</b>	О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>	<b>нет</b>	С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	<b>≥ 0,8 – 0,9 м</b>	<b>нет</b>	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	<b>нет</b>	О, С		

	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С		
	*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	не травмирующие окончания	<b>наличие</b>	-	О		
	- высота поручней	<b>0,9</b> м	-	О		
	<b>Пандус на рельефе</b>					
	*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	<b>0,7</b> м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	<b>0,9</b> м	-	О		
	- расстояние между поручнями	<b>0,9 - 1,0</b> м	-	К, О		
	-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	- не травмирующие окончания	<b>наличие</b>	-	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	<b>&gt; 1,5</b> м	-	К, $\Theta$		
	Разворотные площадки:		-			
	- при въезде на пандус наверху	<b>&gt; 1,5 x 1,5</b> м	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	<b>&gt; 1,5 x 1,5</b> м	-	К		
	- при въезде на пандус внизу	<b>&gt; 1,5 x 1,5</b> м	-	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	<b>наличие</b>	-	К, О		

## 2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>					
	Высота площадки	<b>справочно</b>	-			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	<b>≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м</b>	-	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	<b>≥2,2 x 2,2 м</b>	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	<b>наличие</b>	-	К, О, С		
	*Навес	<b>наличие</b>	-	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	<b>наличие</b>	нет	К, О, С		
	Информация об объекте	<b>наличие</b>	есть	Г		
	<b>Лестница наружная</b>	<b>наличие</b>	нет			
	Нескользящее покрытие	<b>наличие</b>	есть	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	<b>0,6 м</b>	нет	С		

	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	<b>0,3-0,5 м</b>	нет	С		
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>	нет	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	<b>нет</b>	О, С		
	Поручни с двух сторон	<b>наличие</b>	нет	О, С		
	- на высоте	<b>0,9 м</b>	нет	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	<b>≥ 0,3 м</b>	нет	О, С		
	- не травмирующие окончания поручней	<b>наличие</b>	нет	О, С		
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	<b>наличие</b>	-	О, С		
	<b>Пандус наружный</b>	<b>наличие</b>	нет			
	Ширина марша	<b>≥ 1,0 м</b>	-	К		
	Угол уклона	<b>≤ 5°</b>	-	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	<b>≤ 0,8 м</b>	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>	-	К, О		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>	нет	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	<b>≥ 1,5</b>	-	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>	-	К		

Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>	нет	К, О		
- расстояние между поручнями	<b>0,9-1,0 м</b>	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	<b>0, 7 м</b>	-	К		
- *на высоте (верхний поручень)	<b>0,9 м</b>	-	О		
- *горизонтальные завершения поручней	<b>≥ 0,3 м</b>	-	К, О		
- не травмирующие окончания	<b>наличие</b>	нет	К, О		
Нескользящее покрытие	<b>наличие</b>	нет	К, О		
<b>Наружный подъемник (при отсутствии пандуса)</b> вертикальный (В), наклонный (Н)	<b>наличие</b>	нет	К		
<b>*Звуковой маяк у входа</b>	<b>наличие</b>	нет	С		
<b>Тамбур</b>					
Габариты: глубина X ширина	<b>≥ 2,3 x 1,5 м</b> <b>При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м</b>	3,15X1.92 м.	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	<b>наличие</b>	Р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	<b>≥ 1,2 м, при реконструкции ≥0,9 м</b>	1,77 м	К, О		
- высота порога наружного, внутреннего	<b><u>Каждого элемента</u> &lt; 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м</b>	Наружный – 0,01м; Внутренний – 0,01м	К		

**3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ**  
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>	<b>нет</b>	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	<b>нет</b>	О, С		
	Поручни с двух сторон	<b>наличие</b>	нет	О, С		
	- на высоте	<b>0,9 м</b>	Нет	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	<b>≥ 0,3 м</b>	нет	О, С		
	- не травмирующее окончание	<b>наличие</b>	<b>нет</b>	О, С		
	<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа</b>					
	Ширина марша	<b>≥ 1,0 м</b>	-	К		
	Угол уклона	<b>≤ 5 °</b>	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>	-	К		

Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	<b>0, 7 м</b>	-	К		
- *на высоте (верхний поручень)	<b>0,9 м</b>	-	О		
- *горизонтальные завершения поручня	<b>≥ 0,3 м</b>	-	К		
- не травмирующие окончания	<b>наличие</b>	-	К, О		
<b>Пандус переносной (при отсутствии стационарного)</b>	<b>наличие</b>	-	К		
<b>Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):</b>					
- стационарный	<b>наличие</b>	нет	К		
- мобильный	<b>наличие</b>	нет	К		
<b>Коридоры/холлы</b>					
Ширина полосы движения	<b>≥ 1,2 м</b>	м	К		
Разворотные площадки	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>	5 x 3 м	К		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	<b>≥ 1,0 м</b>	нет	К,О		
Указатели направления движения, входа, выхода	<b>наличие</b>	да	К, Г		
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	<b>наличие</b>	нет	К, Г		
*Речевые информаторы и маяки	<b>наличие</b>	нет	С		
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	<b>наличие</b>	нет	Г		
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	<b>наличие</b>	нет	Г		
*Тактильная схема	<b>наличие</b>	нет	С		

	<b>*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</b>	<b>наличие</b>	да	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	<b><math>\geq 1</math> на этаж</b>	1	О		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	<b><math>\geq 1</math> на этаж</b>	-	К		
	<b>Навесное оборудование</b> , выступ в зону движения	<b><math>\leq 0,1</math> м</b>	нет	С		
	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	<b>0,6 м</b>	нет	С		
	<b>Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)</b>					
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	<b>нет</b>	О, С		
	Контрастная маркировка	<b>наличие</b>	нет	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	<b>наличие</b>	нет	О		
	- на высоте	<b>0,9 м</b>	-	О		
	- *горизонтальные завершения поручней	<b>наличие</b>	-	О		
	<b>Пандус внутренний на этаже</b>					
	Ширина марша	<b><math>\geq 1,0</math> м</b>	-	К		
	Угол уклона	<b><math>\leq 5^\circ</math></b>	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>	-	К		



	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	<b>0,7 м</b>	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	<b>0,9 м</b>	-	О		
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	<b>0,6 м</b>	нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	<b>0,3-0,5 м</b>	нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>	нет	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	<b>нет</b>	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	<b>наличие</b>	нет	О, С		
	- на высоте	<b>0,9 м</b>	нет	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	$\geq 0,3 \text{ м}$	нет	О, С		
	- не травмирующие окончания	<b>наличие</b>	нет	О, С		
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	<b>наличие</b>	нет	С		
	<b>Лестница №</b> (вкладка при наличии других лестниц)					
	<b>Лифт пассажирский</b>	<b>наличие</b>	нет			
	Кабина:		-			
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве	-	К		

		≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4				
	- ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ <b>0,95 м</b> для действующих объектов ≥ 0,8м-	-	К		
	-* Поручни	<b>наличие</b>	-	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	<b>наличие</b>	-	Г, С		
	*Знак доступности	<b>наличие</b>	-	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	<b>наличие</b>	-	К, Г		

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекоменду емые мероприят ия по адаптаци : установка, создание, ремонт, замена, реконстру кция	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>		-			
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	-	К		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</b>						
	<b>Обслуживание в кабинете №</b>					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1,3 м	К		
	*Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г		
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м	нет	К		
	-*высота прописных букв	≥ 0,025 м	нет	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	-	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	-	К, О		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b>						
	<b>Обслуживание с перемещением №</b>					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	2м	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</b>						

	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b> (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-			
	Ширина x глубина	<b>1,5x1,5 м</b>	-	К		
	*Место для сидения	<b>наличие</b>	-	О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	<b>наличие</b>	-	О		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</b>						
	<b>Зал</b> (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-			
	Доля мест для колясочников	<b>≥ 2 % 1%</b>	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	<b>≥ 1,2 м</b>	-	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	<b>≥ 2</b>	-	Г		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>						
	<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>	<b>наличие</b>	нет	К		

### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Санузел для посетителей</b>	<b>наличие</b>	нет	Г		

	<b>Санузел для инвалидов</b>					
	Знак доступности помещения	<b>наличие</b>	есть	К		
	Тактильная маркировка санузла	<b>наличие</b>	есть	С		
	Ширина дверного проема	<b><math>\geq 0,9</math> м</b>	0,9 м	К, О		
	Направление открывания дверей	<b>наружное</b>	наружное	К		
	<b>Кабины для инвалидов:</b>					
	- количество кабин	<b>&gt; 1 шт.</b>	-	К, О		
	- ширина дверного проема	<b><math>\geq 0,9</math> м</b>	-	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	<b><math>\geq 1,8</math> м</b>	-	К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	<b><math>\geq 1,65</math> м</b>	-	К, О, С		
	<b>Опорные поручни</b>	<b>наличие</b>	-	К, О		
	в т.ч. откидные	<b>наличие</b>	-	К		
	<b>Зона для кресла-коляски рядом с унитазом</b> (ширина x глубина)	<b><math>\geq 0,75 \times 1,2</math> м</b>	-	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	<b>наличие</b>	-	О		
	<b>Раковина:</b>					
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	<b><math>\geq 1,30 \times 0,85</math> м</b>	1,3 x 0,85	К		
	- *высота раковины	<b>0,75 – 0,85 м</b>	0,5 м	К, О		
	- опорный поручень	<b>наличие</b>	-	О		
	Писсуар на высоте от пола	<b><math>\leq 0,4</math> м или вертикальной формы</b>	нет	К		

	<b>Душевые</b>					
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-	К, О		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О		
	Система тревожной сигнализации	<b>наличие</b>	есть	К, О, С		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых</b>						

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	<b>Фактичес кая величина, наличие</b>	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>	<b>наличие</b>	-	К, О, Г, С		
	<b>Надписи:</b>	<b>наличие</b>	-	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	-	К, О, Г, С		
	освещенность	<b>наличие</b>	-	К, О, Г, С		
	<b>Указатели, пиктограммы</b>	<b>наличие</b>	-	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	<b>1,3 – 1,4 м</b>	-	К, О, Г, С		

	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>	<b>наличие</b>	-	С		
	высота размещения	<b>1,3 – 1,4 м</b>	-	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	<b>наличие</b>	-	С		
	на кнопках управления лифта	<b>наличие</b>	-	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	<b>наличие</b>	-	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	<b>Наличие (не менее 1шт)</b>	-	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	<b>Наличие (не менее 1шт)</b>	-	С, Г		
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	<b>наличие</b>	-	К		
	Речевые информаторы и маяки	<b>наличие</b>	-	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	<b>наличие</b>	-	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	<b>наличие</b>	-	Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	<b>наличие</b>	-	К, С, О, Г		
	*Индукционная система	<b>наличие</b>	-	Г		

## 7. ВЫВОДЫ

Недоступно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, для инвалидов с нарушением слуха, частично с нарушением умственного развития. Для адаптации объекта для всех групп маломобильных граждан требуется: создание тактильных средств при входе на территорию; создание горизонтальных площадок (карманов), указателей направления движения, мест отдыха, создание автостоянки для инвалидов, реконструкция входной зоны, установка пандуса, установка пиктограмм, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем в коридорах; установка поручней; создание тактильной и визуальной контрастной информации в кабинетах; реконструкция санузла для инвалидов; замена надписей; установка освещения надписей, переустановка указателей и пиктограмм; установка тактильных средств информации – создание тактильных средств на территории объекта, установка указателей направления движения, создание мест отдыха на территории объекта, установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и вниз (ширина)

«Представитель рабочей группы»

(должность)

Бурду (подпись)      Бурдугина И.В. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«      »      20    г.

Представитель организации

директор БОУ СОШ №1

(должность)



(Н.Н. Федорова)

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«      »      20    г.

## Приложения

1. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 с. Зольное, городского округа Жигулёвск Самарской области.
2. Свидетельство о государственной регистрации прав Управления Федеральной службы государственной



- регистрации кадастра и картографии по Самарской области на здание детского сада.
3. Свидетельство о государственной регистрации прав Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Самарской области на земельный участок.
  4. Технический паспорт на здание детского сада Жигулёвского бюро технической инвентаризации.
  5. Схематический (генеральный) план детского сада.
  6. Фотографии групп.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)