

Утверждаю:
«Руководитель межведомственной рабочей группы»
подпись: В.Н. Байтчи
Ф.И.О.
20 19 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 с. Зольное городского округа Жигулёвск Самарской области.
- 1.2 Адрес объекта 445362, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Зольное, ул. Клубная, 45;
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: одноэтажное здание, 604,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да, 3353,4 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1952, последнего капитального ремонта 1984 г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ____ г., капитального ____ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 с. Зольное городского округа Жигулёвск Самарской области, ГБОУ СОШ № 1. СПДС № 3 «Волна»

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 445362, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Зольное, ул. Первомайская, 2А.

1.8 Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность, безвозмездное пользование*)

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная, областная, федеральная)

1.10 Территориальная принадлежность (*областная, региональная, муниципальная*)

1.11 Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство образования и науки Самарской области.

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 443068, г. Самара, ул. А.Толстого, д.38/16.

1. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование

Образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательная деятельность.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 104 человек/день.
Вместимость 50 человек.

2.7Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

2. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
(0,01-0,05 м)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающихся на кресло - колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект является доступным частично избирательно (О, Г, У), нуждается в адаптации мобильных категорий граждан.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы



подпись

Ф. И.О.

20 17 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ___ от «___» _____ 20__ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 с. Зольное городского округа Жигулёвск Самарской области структурное подразделение детский сад № 3 «Волна»
(полное юридическое наименование объекта)

445362, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, с. Зольное, ул. Первомайская, 2А
Телефон: 8 (84862) 68488, факс: 8 (84862) 68487, E-mail: school1-zhg@mail.ru, директор- Федорова Наталья Николаевна
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: 445362, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, село Зольное, ул. Клубная, 45

2. Ведомственная принадлежность: Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности: образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: областная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: 52 человека/день, вместимость 50 человек
(количество человек обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта : отдельно стоящее здание - одноэтажное здание, несущие конструкции – кирпичные;
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций: материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).)

7. Количество и назначение входов: 2 основных, 1 запасной

8. Год постройки: 1952

9. Год последней реконструкции _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		300	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Маршрутные автобусы , Зольное	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	нет	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет		нет
			нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	0,01-0,05	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
------------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	--

1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	0.93м	К, О		$\geq 0,9$
	*Информация об объекте	наличие	есть	К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	*Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	5,7м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	5,7м	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	нет	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	нет	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С		
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	0,015	К, С, О		

	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,015 м	К, С, О		
	*Места отдыха	наличие	нет	К, О		
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	нет	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К		
	Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	нет	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	нет	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	нет	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	нет	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	нет	О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		

	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С		
	*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	не травмирующие окончания	наличие	-	О		
	- высота поручней	0,9 м	-	О		
	Пандус на рельефе					
	*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
	-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	К, Θ		
	Разворотные площадки:		-			
	- при въезде на пандус наверху	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	- при въезде на пандус внизу	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	-			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	-	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	-	К, О, С		
	*Навес	наличие	-	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		
	Лестница наружная	наличие	нет			
	Нескользящее покрытие	наличие	есть	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	нет	С		

	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	нет	О, С		
	- не травмирующие окончания поручней	наличие	нет	О, С		
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	-	О, С		
	Пандус наружный	наличие	нет			
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К		
	Угол уклона	≤ 5°	-	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5	-	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		

Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
- *горизонтальные завершения поручней	≥ 0,3 м	-	К, О		
- не травмирующие окончания	наличие	нет	К, О		
Нескользящее покрытие	наличие	нет	К, О		
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
*Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С		
Тамбур					
Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	3,15X1.92 м.	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м, при реконструкции ≥0,9 м	1,77 м	К, О		
- высота порога наружного, внутреннего	Каждого элемента < 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м	Наружный – 0,01м; Внутренний – 0,01м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,9 м	Нет	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	нет	О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие	нет	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		

Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0, 7 м	-	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	К		
- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	К		
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
- стационарный	наличие	нет	К		
- мобильный	наличие	нет	К		
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	м	К		
Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	5 x 3 м	К		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	нет	К,О		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	да	К, Г		
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г		
*Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г		
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г		
*Тактильная схема	наличие	нет	С		

	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	да	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	1	О		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	-	К		
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С		
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	нет	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	О		
	- на высоте	0,9 м	-	О		
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
	Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		

	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	$\geq 0,3 \text{ м}$	нет	О, С		
	- не травмирующие окончания	наличие	нет	О, С		
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский	наличие	нет			
	Кабина:		-			
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве	-	К		

		≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4				
	- ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8м-	-	К		
	-* Поручни	наличие	-	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
	*Знак доступности	наличие	-	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекоменду емые мероприят ия по адаптаци : установка, создание, ремонт, замена, реконстру кция	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		-			
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1,3 м	К		
	*Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г		
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м	нет	К		
	-*высота прописных букв	≥ 0,025 м	нет	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	-	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	-	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	2м	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						

	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-			
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м	-	К		
	*Место для сидения	наличие	-	О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-			
	Доля мест для колясочников	≥ 2 % 1%	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м	-	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	-	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	нет	Г		

	Санузел для инвалидов					
	Знак доступности помещения	наличие	есть	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	С		
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9 м	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:					
	- количество кабин	> 1 шт.	-	К, О		
	- ширина дверного проема	≥ 0,9 м	-	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м	-	К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м	-	К, О, С		
	Опорные поручни	наличие	-	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	-	К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 × 1,2 м	-	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
	Раковина:					
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	1,3 x 0,85	К		
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,5 м	К, О		
	- опорный поручень	наличие	-	О		
	Писсуар на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	нет	К		

	Душевые					
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-	К, О		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	есть	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактичес кая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	-	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		

	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г		
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г		
	*Индукционная система	наличие	-	Г		

- регистрации кадастра и картографии по Самарской области на здание детского сада.
3. Свидетельство о государственной регистрации прав Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Самарской области на земельный участок.
 4. Технический паспорт на здание детского сада Жигулёвского бюро технической инвентаризации.
 5. Схематический (генеральный) план детского сада.
 6. Фотографии групп.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2017г. № 52/2 - од

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 структурное подразделение детский сад № 3 «Волна» с. Зольное городского округа Жигулёвск Самарской области
Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Зольное, ул. Клубная, 45

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выходы) на территорию	есть	б/н	1,2	Отсутствует предупреждающая тактильная полоса перед входом	С	Нанести предупреждающую тактильную полосу перед входом	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	б/н	2	Отсутствует тактильная разметка при движении по территории	С	Нанести тактильную разметку при движении по территории	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2017г. № 52/2 - од



Фото № 1. вход на территорию.



Фото № 2. Путь (пути) движения на территории

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2017г. № 52/2 - од

1. **Результаты обследования:**

2. Входа(входов) в здание

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 структурное подразделение детский сад № 3 «Волна» с. Зольное городского округа Жигулёвск Самарской области
Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Зольное, ул. Клубная, 45

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	б/н	2	Отсутствуют поручни	-	Установка поручней	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	б/н	1	Отсутствуют поручни	К,О	Установка поручней	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.4	Дверь (входная)	есть	б/н	3	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе,	К,О,С	Установка пандуса, нанести	Работы в рамках

					имеется порог высотой 15 см, препятствующий прохождению К,О, необходимо установить водоотвод, световой и звуковой маяки у входа, систему вызова помощи		тактильную разметку. Установить водоотвод, световой и звуковой маяки у входа, систему вызова помощи	текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.5	Тамбур	есть	б/н	4	Несоответствие габаритов, необходима контрастная маркировка.	С	-	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2017г. № 52/2 - од



Фото 3. Дверь (входная).



Фото 4. Тамбур

Приложение № 3

к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2017г. № 52/2 - од

1. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 структурное подразделение детский сад № 3 «Волна» с. Зольное городского округа Жигулёвск Самарской области
Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Зольное, ул. Клубная, 45

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	6	5	Отсутствует информационные таблички, предупреждающая, тактильная разметка о препятствиях	С	Установить информационные таблички, предупреждающую, тактильную разметку о препятствиях	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)нет	нет	-	-	отсутствует	-	Устройство пандуса не возможно	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет	-	-	-	-	Устройство лифта не возможно.	-

3.5	Пути эвакуации (в т. зоны безопасности)	есть	б/н	1,2	Эвакуационный выход не соответствует требованиям доступности для людей на креслах – колясках и с нарушением опорно- двигательного аппарата	К,О,С,Г	На путях эвакуации не должно быть порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2017г. № 52/2 - од



Фото № 5. коридор.

Приложение 4

к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2017г. № 52/2 - од

1. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 структурное подразделение детский сад № 3 «Волна» с. Зольное городского округа Жигулёвск Самарской области Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Зольное, ул. Клубная, 45

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Информирующие обозначения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля) Не соответствие ширины дверного проёма.	К,С,О,Г	Следует установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками п.3.6. Ширина дверных и открытых проёмов в стене, а также выходов из помещений и коридоров	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

							на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2017г. № 52/2-од

1. Результаты обследования:

5. Санитарно- гигиенических помещений

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 структурное подразделение детский сад № 3 «Волна» с. Зольное городского округа Жигулёвск Самарской области
Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Зольное, ул. Клубная, 45

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1,15,23	6,7,8	Не оборудована двухсторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова; Отсутствует аварийное освещение, крючки для одежды, костылей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла – коляски.	К,С,О,Г	Устройство кнопки вызова; Устройство аварийного оповещения, крючков для одежды, костылей.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

					В универсальной кабине и других санитарно – бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, должны быть установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья. Ширина проёма не соответствует.			
5.2	Душевая /ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2017г. № 52/2-од



Фото № 6 туалет для воспитанников.

Фото № 7 туалет.

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2017г. № 52/2-од



Фото № 8 раковина для воспитанников

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2017г. № 52/2-од

6.Результаты обследования системы информации на объекте

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 структурное подразделение детский сад № 3 «Волна» с. Зольное городского округа Жигулёвск Самарской области
Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Зольное, ул. Клубная, 45

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	б/н	9,10, 11	-отсутствуют символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; - отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета контрастного по отношению к фоновой поверхности;	К,С,О,Г,У	Нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
6.2	Акустические средства	нет	б/н		- отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху; - отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;	С,Г	- оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами; - установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
6.3	Тактильные средства	нет	б/н		Отсутствуют тактильные средства получения информации. Перед дверями, поворотами и лестницей нет тактильной и /или	С	Привести в информационные таблички о помещениях и специалистах в	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения

					предупреждающей полосы. - отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; - отсутствуют направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и мостом изменения направления движения (входами, подъёмниками, лестницами, поворотами коридоров).		соответствие требованиям.	финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.			

Приложение 6

К Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2017г. № 52/2-од





Фото № 9, 10, 11 визуальные средства путей эвакуации .

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2017г. № 52/2-од



Фото № 13 акустические средства оповещения.

Приложение 7

к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2017г. № 52/2-од

7. Заключение по структурно – функциональной зоне:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 структурное подразделение детский сад № 3 «Волна» с. Зольное городского округа Жигулёвск Самарской области
Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Зольное, ул. Клубная, 45

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Работы по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	б/н	1-2	Индивидуальное решение с ТСР
Вход (выходы) в здание	ДУ	б/н	3-4	Индивидуальное решение с ТСР
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	б/н	5	Индивидуальное решение с ТСР
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-
Санитарно – гигиенические помещения	ДУ	20,21,24,42,15,16	11-16	Индивидуальное решение с ТСР
Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД	б/н	17-24	Индивидуальное решение с ТСР
Все зоны и участки	ДУ		1-24	Индивидуальное решение с ТСР

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории ГБОУ СОШ № 1 СПДС № 3 «Волна» с. Зольное на 2021 – 2030 год.

№ п / п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объём, тыс.руб	Источник		
1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 СПДС № 3 «Волна» с. Зольное городского округа Жигулёвск Самарской области	445362, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Зольное, ул. Клубная, д.45	№ 52/2 –од 17.10. 2017 г.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ			Директор, заведующий хозяйством	2025
				Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				
				Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, ТСР, организационный мероприятия.	ДУ				
				Зона целевого назначения здания(целевого посещения	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				

				объекта)					
				Санитарно – гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ			
				Система информации на объектах (на всех зонах)	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ВНД			

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

*- указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно – сметной документации; Стр – строительство; КР – капитальный ремонт; Рек – рекомендация; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

*** - указывается: ДП –В – доступен полностью всем; ДП –И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ – В – доступен частично всем; ДЧ –И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно (ДУ –В или ДУ –И)