



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 18-05/213 445032, г.Тольятти, Московский пр-т, д.19 « 26 » апреля 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мной, Шибяевой Натальей Владиславовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 с. Зольное г.о. Жигулёвск Самарской области, ИНН 6345023024, ОГРН 1116382003990; юридический адрес: 445366, Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Зольное, ул.Первомайская, д. 2А; фактический адрес: 445366, Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Зольное, ул.Первомайская, д. 2А; 445366, Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Зольное, ул.Клубная, д. 45 (СПДС «Волна»)

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20):

445366, Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Зольное, ул.Первомайская, д. 2А:

1. в нарушение требований п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 крыльцо, покрытие подходов, дорожек на территории имеет дефект;
2. в нарушение требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы в кабинетах №№ 14, 15, на пищеблоке в складском помещении имеют дефекты и повреждения;
3. в нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 потолки и стены в кабинетах №№ 14,15, спортивном зале, раздевалках для мальчиков и девочек спортивного зала, переход между зданиями, на пищеблоке: складское помещение, обеденный зал имеют следы протеканий, дефектов и повреждений, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;
4. в нарушение требований п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 окна в кабинетах №№ 14,15 не открываются, что не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года;
5. в нарушение требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 в кабинетах №№ 14,15 используются разные типы ламп;
6. в нарушение требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали;

7. в нарушение п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами и лавочками) имеющие дефекты и повреждения покрытия, не позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
8. в нарушении п.1.5 СП 2.4.3648-20 не на всех сотрудников учреждения предоставлены сведения о прививках: АДСМ (6 человек).

445366, Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Зольное, ул.Клубная, д. 45 (СПДС «Волна»):

9. в нарушение требований п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 покрытие подходов, дорожек, крыльца имеют дефекты;
10. в нарушении требований п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 тентовые навесы групповых площадок не оборудованы полами;
11. в нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 потолки и стены в музыкальном зале, туалетных и умывальных комнатах старшей группы, коридорах, тамбурах, фойе, помещениях служебно-бытового назначения, складского помещения имеют следы протеканий, дефектов и повреждений, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств
12. в нарушение требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы в музыкальном зале, туалетных и умывальных комнатах старшей группы, коридорах, тамбурах, фойе, помещениях служебно-бытового назначения, складского помещения имеют дефекты и повреждения;
13. в нарушение требований п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 окна в фойе младшей группы, кабинетах №№ 1,2 не открываются, что не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года;
14. в нарушение требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываем:

445366, Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Зольное, ул.Первомайская, д. 2А:

- 1 Устранить дефекты крыльца, покрытия подходов, дорожек на территории в соответствии с требованиями п.2.2.4 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **04.08.2025**.
- 2 Устранить дефекты и повреждения полов в кабинетах №№ 14, 15, на пищеблоке в складском помещении в соответствии с требованиями п.2.5.2 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **04.08.2025**.
- 3 Устранить следы протеканий, дефектов и повреждений потолков и стен в кабинетах №№ 14,15, спортивном зале, раздевалках для мальчиков и девочек спортивного зала, перехода между зданиями, на пищеблоке: складское помещение, обеденный зал в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **04.08.2025**.
- 4 Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведение проветривания в любое время года в кабинетах №№ 14,15 в соответствии с требованиями п.2.7.2 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **04.08.2025**.
- 5 Выполнить искусственное освещение одним типом ламп в кабинетах №№ 14,15 в соответствии с требованиями п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **04.08.2025**.
- 6 Обеспечить пищеблок достаточным количеством посуды для приготовления блюд из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **04.08.2025**.
- 7 Оборудовать обеденный зал столовой мебелью (столами и лавочками) имеющей без дефектов и повреждений покрытие в соответствии с требованиями п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **04.08.2025**.
- 8 Организовать и проконтролировать прохождение вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок АДСМ (6 человек) в соответствии с требованиями п.1.5 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **04.08.2025**.

- 445366, Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Зольное, ул.Клубная, д. 45 (СПДС «Волна»):
- 9 Устранить дефекты подходов, дорожек, крыльца в соответствии с требованиями п.2.2.4 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **04.08.2025**.
 - 10 Оборудовать полами из дерева или иных строительных материалов тентовые навесы групповых площадок в соответствии с требованиями п.3.1.2 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **04.08.2025**.
 - 11 Устранить следы протеканий, дефектов и повреждений потолков и стен в музыкальном зале, туалетных и умывальных комнатах старшей группы, коридорах, тамбурах, фойе, помещениях служебно-бытового назначения, складских помещениях в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **04.08.2025**.
 - 12 Устранить дефекты и повреждения полов в музыкальном зале, туалетных и умывальных комнатах старшей группы, коридорах, тамбурах, фойе, помещениях служебно-бытового назначения, складском помещении в соответствии с требованиями п.2.5.2 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **04.08.2025**.
 - 13 Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведение проветривания в любое время года в фойе младшей группы, кабинетах №№ 1,2 в соответствии с требованиями п.2.7.2 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **04.08.2025**.
 - 14 Обеспечить пищеблок достаточным количеством посуды для приготовления блюд из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения **04.08.2025**.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области среднюю общеобразовательную школу № 1с.Зольное г.о. Жигулевск Самарской области
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти по адресу: 445032, Самарская область, г.Тольятти, Московский пр-т, д.19 тел./факс: 37-56-29

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 04 » августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт		Шибаетова Н.В.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 26 » 04 2023 г. [подпись]
(подпись)

Федорова Н.Н.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
